

LEGENDE :

- 1

BOITE DE PRISE APPARENTE MU
TYPE KH-160 DIN00 3x25A.
- 2

TABEAU SE21 POUR LA TELECOMMANDE MU
- 3

COMPTAGE FONTAINE
- 4

ENSEMBLE D'APPAREILLAGE
- 5

COMPTAGE COFFRET MANIFESTATIONS
- 6

ENSEMBLE D'APPAREILLAGE
- 7

COMPTAGE COFFRET BORNES ESCAMOTABLES
- 8

ENSEMBLE D'APPAREILLAGE
- 10

BOITE DE PRISE APPARENTE EP
TYPE KH-160 DIN00 3x63A.
- 11

C/CIRCUITS D'ABONNES
- 12

TABEAU SE21 POUR LA TELECOMMANDE EP
- 13

COMPTAGE "Eclairage public" Commune
- 14


ENSEMBLE D'APPAREILLAGE "Eclairage public commune"
- 15

COMPTAGE "Eclairage public" Etat
- 16

ENSEMBLE D'APPAREILLAGE "Eclairage public Etat"

REMARQUES :

- COTES MINIMUMS EN CM.
- PREVOIR TUBES PE POUR LES LIGNES DIVISIONNAIRES
- PORTE MUNIE D'UNE SERRURE S.E. A DOUBLE CYLINDRE
- RELIER LE CONDUCTEUR PEN DU CABLE RESEAU A UNE ELECTRODE DE TERRE.
SELON NIBT
- * MODELE PROPOSE: COFFRET ALMATEC TYPE ANK5000
EXECUTION STANDARD PORTE A DOUBLE BATTANT, COULEUR RAL7032.



Mandant
Losinger Marazzi SA
Chemin de Pré-Fleuri 15
1228 Plan-les-Ouates



Architecte
Atelier Descombes Rampini SA
Rue du Beulet 4
1203 Genève
+41 22 338 02 30

QV PC - Amex		Phase	4.31
QUAI VERNETS - 1227 Genève			
CFC23 Installations Electriques			
Installations Electriques		Format	594 x 1260
Detail Coffret CFO Public		Echelle	SANS
Affaire n°	24071	Responsable	LDL
Plan n°	51_SCH_23_100_ENS_ENS	Dessinateur	PGY
Indice	A	Date	18.12.2024
Base arch. -		Reçu	-
Modifications			
Indice	Modification	Dessinateur	Date
A	Première diffusion	PGY	18.12.2024